



2D Symbol

**2. Littera**

3.1 Öppningstyp

3.2 Antal

**5. mått**

5.2 Karmytterbredd

5.1 Karmytterhöjd

5.3 Delmått A i mm

5.4 Delmått B i mm

8.1 Trä

**9. Ytbehandling**

9.1 Utvändigt

9.2 Invändigt

9.3 Kulör utvändigt

9.4 Kulör invändigt

W/D Opening Nomin...

	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	ID1	YD1	YD2
3.1 Öppningstyp	Vänsterhängd	Vänsterhängd	Fast	Fast	Fast	Fast	Högerhängd	Fast	---	---	---
3.2 Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2 Karmytterbredd	480	880	1 780	980	1 980	2 280	980	1 780	880	980	980
5.1 Karmytterhöjd	680	680	680	380	1 880	1 880	1 880	680	1 980	2 080	2 080
5.3 Delmått A i mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5.4 Delmått B i mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8.1 Trä	S	S	S	S	S	S	S	S	---	---	---
9.1 Utvändigt	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---	---
9.2 Invändigt	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---	---
9.3 Kulör utvändigt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9.4 Kulör invändigt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
W/D Opening Nomin...	0,33	0,60	1,21	0,37	3,72	4,29	1,84	1,21	1,74	2,04	2,04

**FÖRKLARINGAR**

GLASÖPPNING ENLIGT FIGUR

F FÖNSTER  
ID INNERDÖRR  
YD YTTERDÖRR  
SDP SKJUTDÖRRSPARTI

SAMLIGA ENHETER ÄR REDOVISADE SEDDA FRÅN UTSIDAN. MÅTT ANGIVNA I MILLIMETER.

VYER PÅ ENHETER SKA BETRAKTAS SOM PRINCIPSKISSER OCH SAMLIGA MÅTT SKA SÅLEDES KONTROLLERAS PÅ PLATS, FÖRE TILLVERKNING

TOTALMÅTT AVSER KARMYTTERMÅTT.

FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR: HÄNSYN ÄR TAGEN TILL 20MM STÄLLPLATS.

**FÖRESKRIFTER**

NEDANSTÄENDE FÖRESKRIFTER GÄLLER GENERELLT, DÄR ANNAT EJ FÖRESKRIVES UNDER RESPEKTIVE LITTRA. FÖRESKRIFTER UNDER RESPEKTIVE LITTRA AVSER AVVIKELSE FRÅN, OCH GÄLLER FÖRE, NEDAN GENERELLA FÖRESKRIFTER.

FÖNSTER OCH DÖRRAR SKA UPPFYLLA SP:S KRAV FÖR P-MÄRKNING. FÖRSEGLADE RUTOR SKALL VARA MONTERADE ENLIGT MTK:S ANVISNINGAR, P-MÄRKTA OCH MED 10 ÅRS GARANTI. GLAS SKALL VARA AV KVALITET A. BYGGNADSGLAS SKALL UPPFYLLA GENERELLA FORDRINGAR ENL SS-EN 572-4:2012. BYGGNADSGLAS - LAMINERAT SÄKERHETSGLAS: ISO 12453-2:2011. BYGGNADSGLAS - SÄKERHETSGLAS: SS EN 356:2000. GLAS SKALL VÄLJAS MED VÄGLEDNING ENLIGT MTK:S ANVISNINGAR GLASSÄKRA MILJÖER - BOSTÄDER. GLAS SKALL I KLASSADE ENHETER VARA MÄRKTA MED UPPGIFTER OM BRAND- RESPEKTIVE SKYDDSKLASS. GLAS SKALL VARA I SÄKERHETSKLASS F1 ENLIGT SS 22 4425 DÄR SÄ LRÄVS VID LÅGA BRÖSTNINGAR.

KARMAR TILL ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR SKALL UTFÖRAS MED FÄSTDON SOM TILLÅTER JUSTERINGAR. INFÄSTNING SKALL VARA DOLD. KARMAR SKALL DIKTAS RUNT OM MED UTRYMME FÖR ÅNGSPÄRR PÅ INSIDAN SAMT 10-20 MM LUFTSPALT PÅ UTSIDAN. DÖRRAR SKALL VARA KOMPLETT BESLAGNA.

SAMLIGA BESLAG SKALL VARA AV NICKELFRITT MATERIAL 8DOCK EJ I PLAST ELLER TRÄ). GÅNGJÄRN SKALL VARA AV STÅL. PVC ELLER LIKNANDE FÄR EJ ANVÄNDAS I KONSTRUKTIVA ELLER SYNLIGA DELAR.

TILLVERKAREN SKA ANSVARA FÖR DIMENSIONERING, INFÄSTNING OCH TEKNISK FUNKTION.

**KODSYSTEM ENLIGT SVENSK STANDARD**

2. LITTERA

3. ANTAL/HÄNGNING

4. FÖNSTER- & DÖRRTYP: ELIT PINE 3-GLASFÖNSTER SKJUTDÖRRPARTI: HAJOM 3-GLASPARTI INNERDÖRR: EKSTRAND (GRAN) TÄT: LS/1F, GLAS: LS/1F-LA, TYP 1, PS-KARM BASTUDÖRR: EKSTRAND, LUMEN GLAS, ALU-KULÖR

5. MÅTT, ENLIGT FIGUR

6. FUNKTIONSKRAV VÄRMEISOLERING: U-VÄRDE FÖR FÖNSTER- OCH FÖNSTERDÖRR SKALL VARA MINIMUM 0,9 W/M<sup>2</sup>C SAMT 1,2 FÖR SKJUTDÖRRSPARTI, FÖR HELA KONSTRUKTIONEN.

8. MATERIALKRAV TRÄ ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD

9. YTBEHANDLING OBEHANDLAD FURU, LASYR ELLER MÅLAT

11. BESLAGNING ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD, MONTERAT PÅ FABRIK INVÄNDIGT HANDTAG TILL FÖNSTER: HOPPE LONDON ALU, SILVER INVÄNDIGT LÄSBART HANDTAG, VÄLJS SOM TILLVAL, BESLAGSPAKET 30

HANDTAG INV.+UTV. LÄSBART MED SPÄRRVREDD TILL YD/FÖNSTERDÖRR: MODELL HOPPE LONDON, ALU, SILVER, VÄLJS SOM TILLVAL, BESLAGSPAKET 2

HAJOMS SKJUTDÖRRPARTI ÄR KOMPLETT BESLAGNA, FÖRBEREDDA FÖR ASSAS OVALCYLINDER 709

BARNSKYDDSPÄRR FIX 184, TYPGODKÄND VÄLJS SOM TILLVAL TILL FÖNSTER OCH DÖRR

INNERDÖRRSBESLAG ÄR TILLVAL

RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH FÄR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE

REV	ANT	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
<b>FÖRSLAGSHANDLING</b>				
<b>BimHouse</b>				
ANSVARIG	LOUISE ANDRÉN ARK SAR/MSA	RITAD AV	LA	DATUM
				2017-05-12
<b>NYBYGGNAD ATTEFALLSHUS</b>				
XXXXXXX				
Attefallhus Dörrar/fönster uppställning				
RITNINGNUMMER	A.5-01	SKALA		BET